



(Rapporto di prova n. 68219 del 26/05/1993)
Rilasciato da Istituto Giordano - Bellaria - Italy

DIREZIONE DEL VENTO RISPETTO ALL'ORIZZONTE	VELOCITÀ DEL VENTO	DEPRESSIONE 0,5 A MONTE DELL'ASPIRATORE	PORTATA D'ARIA A 15° CE 1013 MBAR
(°)	(m/s)	(Pa)	(m/h)
0° Ø 15	2,5	0,3	51,9
	5,0	3,2	127,1
	10,0	10,1	290,1
	15,0	16,5	448,6
0° Ø 18	2,5	1,2	96,5
	5,0	3,1	223,4
	10,0	10,1	449,0
	15,0	16,0	684,7
0° Ø 22	2,5	0,6	133,4
	5,0	2,8	311,3
	10,0	10,4	670,2
	15,0	16,8	1028,0
0° Ø 25	2,5	0,9	175,9
	5,0	2,8	399,2
	10,0	8,6	1143,2
	15,0	13,7	1781,0



Il Presidente o
l'Amministratore
Delegato

Dott. Ing. Vincenzo Iommi