



(Rapporto di prova n. 84486 del 28/11/1994)
Rilasciato da Istituto Giordano - Bellaria - Italy

direzione del vento rispetto all'orizzonte	velocità del vento	depressione 0,5 a monte dell'aspiratore	portata d'aria a 15° ce 1013 mbar
(°)	(m/s)	(Pa)	(m ³ /h)
0° Ø 12	2,5	1,5	70,6
	5,0	5,2	134,5
	10,0	17,5	239,4
	15,0	36,0	346,0
0° Ø 15	2,5	1,5	103,7
	5,0	4,6	196,5
	10,0	13,8	349,6
	15,0	26,5	505,8
0° Ø 18	2,5	0,9	154,7
	5,0	4,0	291,8
	10,0	10,7	495,2
	15,0	24,0	709,8
0° Ø 22	2,5	0,6	192,8
	5,0	2,5	347,3
	10,0	7,7	598,1
	15,0	17,1	839,3
0° Ø 25	2,5	0,6	197,6
	5,0	2,8	367,8
	10,0	6,1	659,6
	15,0	13,6	946,7



Il Presidente o
l'Amministratore
Delegato

Dott. Ing. Vincenzo Iannini